



पश्चिमाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ

Pa chimanchal Infral

विद्युत परीक्षण/नगरीय परीक्षण खण्ड.....

मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र Light & Fan/Power (1-Ph/3-Ph होल करेंट मीटर)

पुस्तक सं० 4673 क्रमांक 37 दिनांक 28/04/2026

परीक्षणशाला.....सहा० अभि० (मी०) मोबाइल.....

1. उपभोक्ता का नाम एवं पता MS LK Exigicons Private Limited BHAVANER

मोबाइल नं० ई-मेल N/A उपभोक्ता परिसर का Latitude 28.1.25 मेरठ

2. निकटतम लैण्ड मार्क/चर्चित स्थान Kashi Public School उपभोक्ता परिसर का longitude 70.60804131

3. स्वीकृत भार 220 KVA ग्रुप सं० संयोजन सं०/एका० आई० डी० 7060804131

4. उपखण्ड का नाम MEDICAL सवरेशन Medical फीडर का नाम परिवर्तक का यूनिट कोड पोल सं०

5. कृत कार्यवाही का विवरण eubical Box कर

6. Load Security amount (in Rs. if available) 7. Balance of old meter in case of Pre-paid meter replacement (in Rs.)

विवरण	नया/चेक मीटर	पुराना मीटर	टिप्पणी
मीटर मेक/वर्ष/नं०	SE 20000348	SE 20000178	
मीटर की विभागीय संख्या	—		1. Site Attended in ref. to EE/SDO (D) इण्डेन्ट नं०
मीटर की क्षमता	11KV/5A/110V		दिनांक 15/5/2026
Date/Real Time	28/04/2026 10:06:36 PM		2. मीटर को लोड पर प्रत्येक घंटे पर प्रला कर देखा, ठीक पाया।
KWH (Imp.)	00	00	3. मीटर बॉक्स इत्यादि को नियमानुसार सील किया गया।
KVAH (Imp.)	00	00	4. एन.आई.सी. कार्ड sr. no.
KVARH (Imp. Lag.)	00	00	
KVARH (Imp. Lead)	00	00	
MD in KW/KVA(UC)	00	00	
No. of Bill	00	00	
CMD KVA/KW Imp.	00	00	
Voltage			
Line Current (L1, L2, L3)			
मीटर बॉडी सील मूल निर्माता	प्लास्टिक सील 5300843 48/498 500080680		साइट पर
मीटर बॉडी सील परीक्षणशाला	होलोग्राफिक सील 100288 263		CT खराब होने
एन०आई०सी० कार्ड सील	प्लास्टिक सील 100288 264		रके कारण मीटर
टी०पी० सील	होलोग्राफिक सील 100288 265		का खराब हो गया
बॉक्स सील	प्लास्टिक सील 5300843 52		जिसके कारण मीटर
10आर०आई०पोर्ट/कार्ड	होलोग्राफिक सील 100288 266		HTCT मीटर मिला
अन्य सील	प्लास्टिक सील 100288 267		गया
	होलोग्राफिक सील 100288 268		
	प्लास्टिक सील 100288 269		
	होलोग्राफिक सील 100288 270		
	प्लास्टिक सील 100288 271		
	होलोग्राफिक सील 100288 272		
	प्लास्टिक सील 100288 273		
	होलोग्राफिक सील 100288 274		
	प्लास्टिक सील 100288 275		
	होलोग्राफिक सील 100288 276		
	प्लास्टिक सील 100288 277		
	होलोग्राफिक सील 100288 278		
	प्लास्टिक सील 100288 279		
	होलोग्राफिक सील 100288 280		

1. प्रमाणित करता हूँ कि टर्मिनल कवर/टी०पी० मीटर बॉक्स पर उपर्युक्त सीलें उपभोक्ता के सामने लगाई गयीं। मीटर पर लगी सीलों की सुरक्षा दायित्व उपभोक्ता का है, अतः इनके टूटने/टेम्पर का पूर्ण दायित्व उपभोक्ता का है। 2. पुराने मीटर की एवं उस पर लगी सीलों की दशा के बारे में परीक्षणशाला में सहायक अभियन्ता (मी०) द्वारा दी गयी जाँच रिपोर्ट मान्य होगी। पुराने/उतारे गये मीटर की जाँच दिनांक.....को परीक्षणशाला में की जायेगी। उपभोक्ता को सलाह दी जाती है कि जाँच तिथि को परीक्षणशाला..... में उपस्थित होकर स्वयं अपने सामने जाँच करा लें। अगर उपभोक्ता उपस्थित नहीं होता है तो जाँच उपभोक्ता की अनुपस्थिति में करा दी जायेगी। 3. उक्त सीलिंग प्रमाण-पत्र की प्रति उपभोक्ता को प्राप्त करा दी गयी। 4. उपभोक्ता के मो० नं०..... पर स्मार्ट मीटर उपभोक्ता एप्लिकेशन डाउनलोड कराया गया एवं उसकी कार्यप्रणाली उपभोक्ता को समझाई गई।

कार्यदायी संस्था का नाम	INTL SMAR	सुपरवाइजर/तकनीशियन का हस्ताक्षर	उपभोक्ता हस्ताक्षर
सुपरवाइजर/तकनीशियन का नाम		नाम	
मोबाइल नं०		मो० नं०	

राष्ट्रहित में बिजली बचाये।

परीक्षणशाला में पुराने मीटर की जाँच के पश्चात् प्रमाणित परिणामों का विवरण: परीक्षणशाला में जाँच के बाद रिपोर्ट

विवरण	KWH	KVAH	MD-1	MD-DATE	CMD	NO. OF BILLS
1. वर्तमान पठनांक/एम.डी.						
2. डायल सील एवं टीपी सील की दशा						
3. मीटर की दशा						
4. मीटर मूल्य उपभोक्ता/निगम द्वारा देय है						
5. टिप्पणी/राजस्व निर्धारण						

उपभोक्ता/प्रतिनिधि

मीटर परीक्षक

अवर अभियन्ता (मी०)

सहा० अभियन्ता (मी०)